

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04167

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПКФ МЕТКОН».

Адрес: 143160, Россия, Московская область, Рузский район, поселок Дорохово, улица Школьная, дом 35, строение 1.

ОГРН: 1145075033135. Телефон +74957753423, адрес электронной почты: info@rosstin.ru.

№ 0021613

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПКФ МЕТКОН».

Адрес: 143160, Россия, Московская область, Рузский район, поселок Дорохово, улица Школьная, дом 35, строение 1.

ОГРН: 1145075033135. Телефон +74957753423.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы дымовые т.м. «РОССТИН», одностенные типа «ОК» из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2 мм, диаметром от 80 до 1000 мм и двухстенные типа «ДК» (внутренняя труба диаметром от 80 до 1000 мм из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2 мм; внешняя труба диаметром от 140 до 1100 мм из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2,0 мм; с теплоизоляцией из базальтового волокна, толщиной от 30 до 100 мм, плотностью 105 кг/м³), выпускаемые по ТУ 4863-001-84403559-14 «ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ (ОК) И ДВУХКОНТУРНЫЕ (ДК) С ИЗОЛЯЦИЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ ТОВАРНОГО ЗНАКА «РОССТИН» ДЛЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года).

Путем выполнения требований ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива.

Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», п.п. 4.6, 4.37, 4.38, 4.39.1 - 4.39.9, 4.39.11, 5.2.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0121/05-2018 от 23.05.2018 г., № ПИПБ0122/05-2018 от 23.05.2018 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 07052018/1 от 10.05.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4863-001-84403559-14 «ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ (ОК) И ДВУХКОНТУРНЫЕ (ДК) С ИЗОЛЯЦИЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ ТОВАРНОГО ЗНАКА «РОССТИН» ДЛЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.05.2018 по 23.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

инициалы, фамилия